



# POWIAT TATRZAŃSKI

✉ ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane

☎ tel. (+48 18) 20-17-100

🌐 <http://www.powiat.tatry.pl>

☎ fax (+48 18) 20-17-104

✉ e-mail: [zp@powiat.tatry.pl](mailto:zp@powiat.tatry.pl)

Zakopane, dnia 07 grudnia 2020 roku

ZP.272.11.2020

pyt. i odp. do SIWZ – nr 1

## **Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy**

W wyniku otrzymanych pytań dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa Sali Obrad w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem” działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), udostępniam Państwu treść pytań, odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania oraz treść modyfikacji, zmian zapisów przedmiotowej SIWZ.

### **I. Pytania i odpowiedzi do SIWZ:**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, udostępniam Państwu treść pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym postępowaniem przetargowym:

- 1. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamiennie dla zdobienia sufitu podwieszanego w sali obrad w następującej formie - zamiast otworów wycinanych w płycie G-K i malowanych na kolor RAL 7012 wykonanie elementów wystających np. z drewna lakierowanego lub malowanego na kolor RAL 7012?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza rozwiązania zamiennego w formie: zamiast otworów wycinanych w płycie G-K i malowanych na kolor RAL 7012 wykonanie elementów wystających np. z drewna lakierowanego lub malowanego na kolor RAL 7012.

- 2. Czy istniejąca konstrukcja stropu spełnia wymagania p-poż?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że pytanie nie ma związku z postępowaniem. Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z załączonym projektem.

- 3. Czy sufit podwieszany ma spełniać wymagania p.poż, jeśli tak to proszę o podanie klasy odporności ogniowej.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że sufit podwieszony nie musi spełniać wymagań p.poż.

- 4. Czy podkonstrukcja sufitu podwieszanego tj. poz. nr 2 (belki RP 40x60x3) i śruby mają być zabezpieczone przeciwogniowo, a jeśli tak to do jakiej klasy.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie jest wymagane zabezpieczenie przeciwogniowe podkonstrukcji sufitu podwieszanego wraz ze śrubami.



## STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM

✉ ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane  
☎ tel. (+48 18) 20-17-100      🌐 <http://www.powiat.tatry.pl>  
☎ fax (+48 18) 20-17-104      ✉ e-mail: [zp@powiat.tatry.pl](mailto:zp@powiat.tatry.pl)

Znak sprawy: ZP.272.11.2020

**5. Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie konstrukcji stalowej tj. belek typu HEB 240 w formie farby pęczniającej - zamiast systemu NIDA STAL?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dopuszcza zabezpieczenie w formie farby pęczniającej - zamiast systemu NIDA STAL lub innego o tożsamy parametrach.

**6. Czy Zamawiający może wskazać przykładowych producentów stolarki stalowej miedzianej lub czy ewentualnie dopuszcza zastosowanie stolarki stalowej/aluminiowej w kolorze zbliżonym do miedzi, np. RAL 8004?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie może wskazać przykładowych producentów stolarki, gdyż ich wskazanie stanowiłoby złamanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Z dokonanej analizy wynika, że na naszym runku istnieją kilka firm, które handlują tymi produktami. Ponadto istnieją firmy, które świadczą usługi w zakresie niklowania, chromowania i miedzianowania dostarczonej stolarki.

**7. Czy w celu wsunięcia belek stalowych typu HEB 240 nad strop przez otwór w ścianie elewacyjnej należy jeszcze rozebrać i odtworzyć inne elementy budynku? Czy w celu dostawy i montażu tych belek możliwy jest dojazd i praca ciężkiego sprzętu w pobliżu ściany przez którą będą wsuwane te belki?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w celu wsunięcia belek stalowych HEB 240 nie ma konieczności rozbierania i odtwarzania innych elementów budynku. W celu dostawy i montażu belek jest możliwa praca sprzętu ciężkiego. Dźwig można ustawić na asfaltowej drodze dojazdowej w odległości od ściany ok. 16 m.

### **II. Modyfikacja (zmiana) zapisów SIWZ:**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, **postanawia się wprowadzić modyfikacje, zmiany zapisów przedmiotowej SIWZ, które stają się jej integralną częścią.** Dokonane zmiany są wiążące dla wykonawców, którzy pobrali materiały przetargowe (SIWZ).

**W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (patrz zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w BZP zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej) zgodnie z niniejszą modyfikacją zapisów SIWZ, a to:**

**1. Ulega zmianie Punkt 17.9. SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:**

„ **Punkt 17.9. SIWZ** Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzeźroczywej kopercie lub opakowaniu, w siedzibie zamawiającego i oznakować w następujący sposób:



## STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM

✉ ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane  
☎ tel. (+48 18) 20-17-100      🌐 <http://www.powiat.tatry.pl>  
☎ fax (+48 18) 20-17-104      ✉ e-mail: [zp@powiat.tatry.pl](mailto:zp@powiat.tatry.pl)

Znak sprawy: ZP.272.11.2020

Nazwa i adres wykonawcy:

.....  
.....

Starostwo Powiatowe w Zakopanem  
ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane  
Dziennik Podawczy

### OFERTA PRZETARGOWA

**„Przebudowa Sali Obrad w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem”**

Nie otwierać przed: 11 grudnia 2020 roku przed godz. 11:15

## 2. Ulega zmianie Punkt 18.1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

„ **Punkt 18.1 SIWZ** Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. Starostwo Powiatowe w Zakopanem, ulica Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pokój numer 1 – Dziennik Podawczy, **do dnia 11 grudnia 2020 roku, do godziny 11:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 17.9 niniejszej SIWZ.”;

## 3. Ulega zmianie Punkt 18.4 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

„ **Punkt 18.4 SIWZ** Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pokój nr – sala obrad II p., **w dniu 11 grudnia 2020 roku o godz. 11:15.**”.

### UWAGA !!!

Powyższe zmiany należy uwzględnić w składanej ofercie przetargowej.

Z poważaniem:

**STAROSTA TATRZAŃSKI**

mgr inż. Piotr Bąk

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ,
2. A/a.